

La Sociedad: **SCREEN PROTECTORS, s.l.**
P.I. ELS PLANS D'ARAU, ALESSANDRO VOLTA
50 NAVES 6A-7A
ES-08787 LA POBLA DE CLARAMUNT
BARCELONA

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el Nº de informe 2019AN2249



**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 19AN2249

La muestra referenciada como:

“COPACO PLUME OFFICE 180”

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2010 y EN 13823:2010+A1:2014, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como:

“B-s1,d0”

Alcoy, 23 de agosto de 2019.

Celia Dolça
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

