Comportamiento al fuego

aitex
textile research institute

ilac-MRA ENAC
ENSAYOS
Nº12 / LE025
Nº12 / LE427

La Sociedad: **S.A.RECASENS**
Travessera de Gracia 18-20 Entlo. 1ª
ES-08021 BARCELONA
Barcelona

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Comportamiento al Fuego de Cortinas" según el Nº de informe 2021AN0920.

aitex
textile research institute

CLASIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO CORTINAS

Nº 21AN0920

La muestra referenciada como:

"RECSCREEN 3500P"

ha sido objeto de ensayo sobre de acuerdo con las normas EN 1101:1995+A1:2005 y EN 13772:2011, material no limpiable, según cliente, quedando clasificada según norma EN 13773:2003 como:

"CLASE 1"

Alcoy 26 de abril de 2021.

CELIA DOLÇA CAMAÑEZ
- NIF:21696122S
2021.04.26 09:32:30
+02'00'

Celia Dolçà
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO