

La Sociedad:

**S.A.RECASENS**

Travessera de Gracia 18-20 Entlo. 1ª  
ES-08021 BARCELONA  
Barcelona

Está autorizado para colocar la etiqueta “Clasificación de Comportamiento al Fuego de Cortinas” según el Nº de informe 2021AN1752.



**aitex**  
textile research institute

## CLASIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO CORTINAS

Nº 21AN1752

La muestra referenciada como:

**“RECSCREEN 6000”**

ha sido objeto de ensayo sobre de acuerdo con las normas EN 1101:1995+A1:2005 y EN 13772:2011, material no limpiable, según cliente, quedando clasificada según norma EN 13773:2003 como:

**“CLASE 1”**

Alcoy 10 de Agosto de 2021.

**Celia Dolça**

RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

